

## Brandskydd för företag

Detta är en kort sammanfattning, kontakta oss för fullständiga villkor.

### Ansvar

Räddningstjänsten utför oftast ingen brandsyn, företaget ansvarar för sitt eget brandskydd. Säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren, om de inte uppfylls kan försäkringsersättning reduceras eller utebli.

### Kort checklista för att undvika vanliga brandorsaker

#### Anlagd brand

- ✓ Lås och håll ordning runt byggnaden
- ✓ Brännbart material minst sex meter från byggnad
- ✓ Använd containrar
- ✓ Engagera personalen

#### Belysningsarmaturer

- ✓ Byt ut blinkande lysrör
- ✓ Byt till säkerhetsglimtändare
- ✓ Släck när lokalen är tom
- ✓ Håll koll på heta halogenlampor

#### Brandspridning

- ✓ Om branddörr måste vara öppen dagtid bör mekanik kopplad till rökdetektor installeras
- ✓ Täta rör- och kabelgenomföringar
- ✓ Stäng dörrar i kontor

#### Brandfarliga/explosiva varor

- ✓ Förvaring i brandtekniskt avskilt rum eller godkänt skåp
- ✓ Läckageskydd även vid trösklar
- ✓ Minst sex meter från brännbart material
- ✓ Varningsskyltar

#### Elinstallationer

- ✓ Utse ansvarig för elanläggningen
- ✓ Fast installerade och hela kablar
- ✓ Godkänd installatör
- ✓ Elcentral får inte blockeras

#### Personalutrymmen

- ✓ Timer på spis och kaffebryggare
- ✓ Levande ljus, den som går sist släcker
- ✓ Brandsläckare och brandfilt

#### Säkerhetsföreskrifter

- ✓ Kontrollera så att företaget uppfyller försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter.

### Översikt över försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter brand

#### Allmänt

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter ska följas. Föreskrifter från tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande ska följas.

#### Elrevisionsbesiktning

Besiktning ska ske på försäkringstagarens bekostnad i av försäkringsbolaget föreskriven omfattning.

#### Brandsläckning och larm

Brandsläckningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utsträckning som försäkringsbolaget och/eller myndighet kräver.

#### Heta arbeten

Svenska Brandskyddsföreningens bestämmelser och säkerhetsregler för heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska följas.

#### Brännbart material

Ska förvaras minst sex meter från byggnad under icke öppetid.

#### Tobaksrökning

Endast på särskilt anvisad plats och i enlighet med gällande lag.

#### Branddörr

Ska vara stängd under icke arbetstid.

#### Uppvärmningsanordningar

Särskilda regler om heta ytor, varmluftspanna, byggtork mm.

#### Motordrivet fordon

Särskilda regler om motordrivet fordon i produktionslokal.

#### Laddningsplats för batteri

Ska vara utformad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.