

Låsning av nödutrymningsdörr

SSF 200, Skyddsklass 1 och 2

För att inbrottsförsäkringens villkor ska vara uppfyllda ska alla ytterdörrar vara låsta med godkänd mekanisk låsenhet enligt SS 3522, klass 3. Det innebär bland annat att låset inte ska kunna öppnas inifrån med vred eller nödutrymningsbehör.

Enligt Räddningstjänsten ska dörrar eller fönster som är nödutgångar vara lätt öppningsbara. De bör även vara försedda med anordning som medger möjlighet för personer att återvända efter passage.

För att både uppfylla räddningstjänstens krav på säker nödutrymning och försäkringsbolagets krav på godkänd låsenhet kan följande lösning installeras:

Elektrisk upplåsningsskontroll

I den godkända låsenheten monteras en kontakt som känner av låsregelns läge. Denna kopplas till någon för verksamheten väsentlig funktion, t.ex. huvudbelysning eller kassaregister, så att upplåsning av de godkända låsenheterna i nödutgångarna måste ske för att verksamhet i lokalen ska kunna bedrivas.

I kombination med Inbrottslarm

Samma funktion som ovan kan kopplas via inbrottslarmet så att en påminnelse signal avges efter att larmet frånkopplats, till dess att de godkända låsenheterna i nödutgångarna låsts upp. Kan även kopplas så att indikering ges om de godkända låsenheterna inte är låsta vid tillkoppling av larmet.

I kombination med Motorlås och Inbrottslarm

I stället för mekaniska lås kan motorlås användas. Motorlåsen i nödutgångarna låses automatiskt upp när inbrottslarmet kopplas från och låses när larmet kopplas till.

Beträffande det tekniska utförandet bör alltid sakkunnig fackman anlitas. Mer information finns att hämta i Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) bok "Lås & utrymningsvägar".

